



KOMUNIKAT Nr 3/18

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu gminnego w miejscowości Lędowa, gmina Rymań powiat kołobrzeski zaopatrującego 2 rodziny (11 osób), mieszkańców miejscowości Lędowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 05.06.2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemycania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Gmina Rymań zarządzający wodociągiem gminnym w miejscowości Lędowa został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

